

HOJA DE DATOS



PROYECTO:	PR1-0280-2017 INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE PROYECTO INTEGRAL DE ALIVIO Y DRENAJE ESTACION CHORETY		
TÍTULO:	HOJA DE DATOS DE EXTINTORES		
ÁREA:	ESTACIÓN CHORETY		
CLIENTE:	YPFB TRANSPORTE S.A.		HOJA: 02 de 02
CÓDIGO DOC.:	PR1-0280-2017-SE-HD-002		REV. B

EQUIPO	TAG Descripción Servicio Plano N°	NA	Fabricante	By Vendor
		Extintor Portatil	Model	By Vendor
		Extintor de Fuego con Ruedas	Cantidad	1
		SC-E19-SE-00-04-02 de 02	Ubicación	Area Pileta API



004083

		Unidad		CARACTERÍSTICAS	TIPO RECUBRIMIENTO EXT.	PINTURA EN POLVO TERMOCONVERTIBLE
ESPECIFICACIONES	CAPACIDAD NOMINAL AGENTE EXTINTOR	Kg/Lb	56.7/125		RANGO DE TEMPERATURA	-4°F / 140 °F
	AGENTE EXTINTOR	---	Purple-K		PLACA DE INSTRUCCIONES	SI
	TIPO DE FUEGO	---	B, C (Nota 2)		TIPO DE ENBALAJE	CAJA INDIVIDUAL DE CARTON CORRUGADO
	CARGA	---	300 BC o superior (Nota 8)			
	MANGUERA	mm	LONGITUD = (300) 1/2 pulg.			
	TIEMPO DE DESCARGA APROX.	seg	42			
	RANGO MAXIMO EFECTIVO	m	7.6			
	CAUDAL DE FLUJO	kg/seg	1.6			
	PRUEBA HIDROSTATICA (100%)	psi	200			
	PRESION DE OPERACIÓN	psi	150			
	NORMA	---	NFPA 10			
	PROTECCION CORROSION	---	ZINC - NIQUEL			
	VALVULA	---	CROMADA			
	ACCESORIO DE IMPULSO	---	ACERO INOX			
	CHAPA IDENTIFICACION	---	ACERO INOX			
	SOPORTE	---	DE ACUERDO NFPA - 10 (Nota 3)			
	DISTRIBUCION	---	DE ACUERDO NFPA -10 (Nota 3)			

Notas:

- 1.- PESO DEL RECIPIENTE VACIO.
- 2.- SE ESPERA UN TIPO DE FUEGO POR MATERIALES COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS COMBUSTIBLES Y/O EQUIPOS ELECTRICOS BAJO PRESION.
- 3.- EL PROVEEDOR DEBERA PROVEER MANUALES COMPLETOS DE USO Y MANTENIMIENTO ADEMAS DE CAPACITACION A LOS OPERACION DE ACUERDO A NORMA.
- 4.-LOS EXTINTORES DEBERÁN SER LISTADOS, ETIQUETADOS Y DEBERÁN CUMPLIR TODOS LOS REQUISITOS DE LA NORMA NFPA 10.
- 5.-CADA EXTINTOR DEBERÁ SER PROVISTO CON SU RESPECTIVA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL FABRICANTE (MSDS)
- 6.-SE VERIFICARA LA INFORMACION CON EL PROVEEDOR .
- 7.- LA INFORMACION ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO A LA MARCA Y/O MODELO, NO OBSTANTE MINIMAMENTE DEBE TENER LA CARGA INDICADA DEL AGENTE EXTINTOR.
- 8.- LOS EXTINTORES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMATIVA NFPA 10.