

CIRCULAR N° 1
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000002941
“LIMPIEZA DE TANQUE TK-102”

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en las Condiciones Especiales de la Invitación a Cotizar (IC), Numeral 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS, aclara lo siguiente:

Consulta N° 1

1. Transferencia del producto.
Respuesta. - Afirmativo será el Tk 101(adyacente) el que recibirá el producto a ser transferido. Distancia aproximada entre el punto de succión y descarga 70 m.
2. Parte II Condiciones Adm.
Respuesta. - Tomar en cuenta 13 días.
3. Confirmar si esa cantidad de 2 M3 de los residuos y agua contaminada es estimada. ¿Para su tratamiento?
Respuesta. - Si la cantidad de 2 m3 de residuos es estimada.
4. En caso que se incremente la cantidad de residuos y agua contaminada, ¿se tomara como referencia el precio unitario ofertado?
Respuesta. - Si, afirmativo se tomará como referencia el precio unitario ofertado.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 17 de marzo de 2022