



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003182

“ADQUISICIÓN DE BOMBAS MENORES PROYECTO SISTEMA INTEGRAL ALIVIOS DRENAJE CHORETY”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIONES

CONSULTA 1

Confirma el tiempo de entrega de los equipos serán 34 semanas (328 días calendario) como indica el documento Anexo 4 Especificaciones Técnicas o serán 36 semanas (252 días calendario) como indica el el documento Sub-Anexo E-1b Formulario de la propuesta técnica; solicitamos considerar las 36 semanas como tiempo de entrega de los equipos.

RESPUESTA 1

Remitirse a la Enmienda 2 para la respuesta.

CONSULTA 2

La adjudicación puede ser parcial.

RESPUESTA 2

No, la adjudicación es por el Total.

CONSULTA 3

Para el ítem 1 bomba GLP, P-800 se puede cotizar una bomba API 610 tipo OH2 que cumple hidráulicamente con el solicitado.

RESPUESTA 3

Se acepta cualquier material o equipo que cumpla con las especificaciones técnicas.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente circular.

Santa Cruz, 09 de agosto de 2022