

CIRCULAR N° 4
LICITACIÓN PÚBLICA N° 5000003246
“ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL Y
SEGURIDAD DE LA ESTACION DE COMPRESION

A todas las Empresas interesadas y en base a lo estipulado en el Documento Base de Contratación, Numeral 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) aclara lo siguiente:

Consulta N° 7

1. Sobre la consulta realizada y la respuesta emitida en la circular 2 del 28/09/2022:

Consulta N° 2

1. Por favor los números de partes de los equipos solicitados para el SRE: Sistema de respaldo de energía eléctrica:

Item	Descripción /Producto	Cant.
1	MIP SYSTEM OPEN PROTECT PMI 24 VCC 200A 19" 12 U, DC Incluye controlador, display, conexiones.	1
2	RECTIFICADOR PROTECTPMI 1100, 24V 45 Ah	4
3	MODULO INVERSOR AEG: TSI BRAVO 24 VCD 1,5 KVA 230 VAC	4
4	SHELF DE 4 MODULOS PARA INVERSORES	1
5	PROTECTOR DE TRANSIENTE	1
6	CONJUNTO DE BREACKERS PARA MANTENIMIENTO	1
7	BYPASS MANUAL 20A 1U	1
8	BANCO DE 12 BATERIAS DE GEL MODELO 8 OPzV DE 1000 AH	2
10	RACK 19 "	1

Respuesta: Las partes solicitadas para el sistema de respaldo son de la Marca AEG. Al ser un conjunto de varios equipos, no llega a tener un numero de parte específico, sin embargo, estas partes son provistas por la empresa TESSCO a quien pueden realizar consultas directamente.

Nosotros justamente nos contactamos con TESSCO y ellos nos solicitaron los numero de parte (adjunto email).

Respuesta: Se adjunta especificaciones técnicas de los equipos relevantes.

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 04 de octubre de 2022