



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003355

“PROVISIÓN DE GROUT EPÓXICO Y CEMENTICIO PROYECTO UR PVT”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. ¿Solicitan Grout cementicio de un solo componente, contamos dentro de nuestra gama de productos grout eepoxi que responde como cementicio formado por 3 componentes que viene como kit, consultar si nos aceptan la opción?

R.- “El grout epóxico presenta mejores características y prestaciones técnicas que la solicitada (grout cementicio), por lo tanto, técnicamente es posible aceptar dicha opción en reemplazo del grout cementicio de un solo componente.”

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 21 de noviembre de 2022