



C I R C U L A R N ° 1

5000003402

“ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA GENERADORES”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

1. PREGUNTA. – ¿Indicar el uso y donde serán instaladas las baterías de cada ítem?

BATERIA 12V 25-26 AH 167mmx176mmx126mm

Respuesta. - Se usarán para Banco de Baterías Micro turbinas

BATERIA 12 VDC 230 AH SECA NP:S12/230

Respuesta. - Se usarán para Bombas Sistemas Contra Incendios

BATERIA 12V 100A/H HUMED CON GEL

Respuesta. - Se Usarán para Generadores Eléctricos

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 13 de diciembre de 2022