



ENMIENDA N° 1

5000003570

“ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS”

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

Donde dice:

En la **Matriz de Evaluación Técnica:**

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD
LUMINARIA EXTERIOR 220VAC	29	UN
POTENCIA: 150W , 50Hz		
TEMPERATURA DE COLOR: 4000K		
VIDA UTIL: 100000 HORAS		
MATERIAL: ALUMINIO		
LUMENES: 217000 o mayor		
GRADO DE PROTECCION: IP66		
FACTOR DE POTENCIA: 0.95		

Debe decir:

En la **Matriz de Evaluación Técnica:**

MATERIALES	CANTIDAD	UNIDAD
LUMINARIA EXTERIOR 220VAC	29	UN
POTENCIA: 150W , 50Hz		
TEMPERATURA DE COLOR: 4000K		
VIDA UTIL: 100000 HORAS		
MATERIAL: ALUMINIO		



LUMENES: 21700 o mayor
GRADO DE PROTECCION: IP66
FACTOR DE POTENCIA: 0.95

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Enmienda1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 28 de marzo del 2023