



ANEXO E-2 MATRIZ DE EVALUACIÓN TÉCNICA

MATERIAL: Aceite lubricante para grupo generador GENERAC.
 PROYECTO: PAP estación Villamontes
 UNIDAD SOLICITANTE: GSPI

		REQUISITO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant. Req.	UNIDAD	EMPRESA:		EMPRESA:	
				RESULTADO TÉCNICO	COMENTARIOS	RESULTADO TÉCNICO	COMENTARIOS
1	Aceite lubricante full sintético Grado SAE 5W30 (Certificacion API - SN)	52	litros	CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
1.1	Envases de aceite sellados de fabrica de tamaño no menor a 4 litros.	Envases sellados de fabrica (>=4 L)		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
1.2	Aceite Grado SAE 5W30	5W30		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
1.3	Certificacion del aceite: API - SN	API - SN		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
1.4	Certificacion ISO 9001 de calidad del proveedor del aceite.	Certificado ISO 9001		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
2	Tiempo de Entrega	7 Dias Calendarios		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
3	Condición y lugar de entrega	DDP (Incoterm 2020) - Almacén central YPFB TRANSPORTE S.A. descargado a nivel de piso.		CUMPLE/NO CUMPLE		CUMPLE/NO CUMPLE	
RESULTADO DE EVALUACIÓN				HABILITADA/NO HABILITADA		HABILITADA/NO HABILITADA	