

N° SOLICITUD DE PROCESO: 5000003840

NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO:

Servicio de Análisis de Aceite (SOLAR Level I) Turbinas Campo Grande

PROYECTO:

Tubinas Estación Campo Grande

UNIDAD SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO ESTACIONES EXPORTACIÓN



MATRIZ DE EVALUACIÓN

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN Y DETALLE | Referencia TDR | DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO | EMPRESA |
|------|---|----------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | | CUMPLE/NO CUMPLE |
| 1 | Servicio de cuatro (4) Análisis de Aceite (SOLAR Level I); para las tres (3) Turbinas (TC-6010, TC-6020 y TC-6030) y de un (1) turril nuevo de aceite, de la Estación Campo Grande, de acuerdo a las siguientes especificaciones: 1) Test de Color, ASTM D1500 observación visual 2) Test de Olor Organoléptico 3) Test de Viscosidad a 40°C, ASTM D445 4) Análisis de elementos (21 elementos), ASTM D5185 5) Test de TAN, ASTM D644/D974 6) Evaluación de Potencial de barniz (MPC), ASTM D7843 7) Contenido de agua (Karl Fisher) ISO 12937 / ASTM D6304 8) Conteo de partículas ISO 4406 9) Test de Rutina de Evaluación de la Vida Útil Remanente (RULER), ASTM D6971 | Numeral 2 y 3 | Presentación de oferta tecnica | CUMPLE/NO CUMPLE |
| | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN | | | HABILITADA/ INHABILITADA |