

LICITACIÓN N° 5000003895

**“INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA PARA EL PROYECTO TRANSPORTE DE
HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPORTADOS POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI”**

En atención a lo estipulado en el Documento Base de Contratación (DBC), Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, comunicamos que el DBC de la Licitación de Referencia ha sido modificado de la siguiente manera:

Punto No. 1

En el punto ANEXO 4, Anexo E Términos de Referencia, Numeral 7.1, inciso a)

Donde dice:

7.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA INGENIERÍA BE POR LOCACIÓN

a) Estación de Bombeo Charaña

Diseño de una estación de bombeo en Charaña para una capacidad de bombeo a un régimen de hasta 25.000 BPD de DO, con un tanque de almacenamiento de 25.000 BBL y una isla de descarguío de camiones

Debe decir:

7.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE LA INGENIERÍA BE POR LOCACIÓN


a) Estación de Bombeo Charaña

Diseño de una estación de bombeo en Charaña para una capacidad de bombeo a un régimen de hasta 25.000 BPD de DO, con dos tanques de almacenamiento de 25.000 BBL uno para diésel y otro para petróleo crudo con sistema de cañería interconectado entre sí para flexibilidad en la operación y una isla

Punto No. 2


En el punto ANEXO 4, Anexo E Términos de Referencia, Numeral 7.1, inciso a)

Donde dice:

 Transporte S.A.	TÉRMINOS DE REFERENCIA			
	INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA PARA EL PROYECTO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPORTADOS POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI			OLD-EL23-00001
	FO.348	Revisión 2	Vigente desde: 15.10.2020	Página: 9 de 21

- Manifold de estación para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chanco y medidor de flujo operativo.
- Requerimientos para el traslado y montaje para operación en serie en estación Charaña de dos (2) UBP, una proveniente de la estación Sica Sica (Unidad de Bombeo a diésel UBP-02) y otra de la estación Sayari (Unidad de Bombeo a diésel UBP-02).
- Instalación de dos (2) UBB con filtros tipo canasta.
- Instalación de un (1) tanque API 650 con techo flotante para almacenamiento de diésel, con capacidad nominal de 25.000 BBL, con medidor tipo radar y dique de contención.

Debe decir:

 Transporte S.A.	TÉRMINOS DE REFERENCIA		
	INGENIERÍA BÁSICA EXTENDIDA PARA EL PROYECTO TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS IMPORTADOS POR OCCIDENTE CHARAÑA - COHANI		OLD-EL23-00001
	FO.348	Revisión 2	Vigente desde: 15.10.2020
			Página: 9 de 21

- Manifold de estación para proceso y sistemas auxiliares incluyendo trampas de chanco y medidor de flujo operativo.
- Requerimientos para el traslado y montaje para operación en serie en estación Charaña de dos (2) UBP, una proveniente de la estación Sica Sica (Unidad de Bombeo a diésel UBP-02) y otra de la estación Sayari (Unidad de Bombeo a diésel UBP-02).
- Instalación de dos (2) UBB con filtros tipo canasta.
- Instalación de dos (2) tanques API 650 con techo flotante para almacenamiento de diésel y petróleo crudo, ambos con capacidad nominal de 25.000 BBL, con medidor tipo radar y dique de contención, y sistemas de cañerías independiente con bombas booster para bombeo a tanque desde colector de recepción de cisternas.

Punto No. 3

En el punto ANEXO 4, Anexo E-4

Donde dice:

Actualmente está incluido el plano 1. *Lay Out E° Charana – Conceptual*

Debe decir:

Se adjunta el plano conceptual con la inclusión del 2do tanque. 1. *Lay Out E° Charana – Conceptual Rev. 1*

Solicitamos a su empresa, tomar debida nota de la presente Enmienda con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 26 de julio de 2023