



CIRCULAR N° 2

INVITACIÓN N° 5000004041 “ADQUISICIÓN VÁLVULAS DE CONTROL AUTOMATICAS Y VALVULAS DE ALIVIO”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Para los ítems 1 y 2 de este proceso se puede ofertar el material del cuerpo con lo siguiente: Acero al Carbono A216WCC o de Acero Inoxidable.

R.- La temperatura de trabajo del material del cuerpo de las válvulas de alivio que trabajarán con GLP, deberán enmarcarse en soportar hasta - 40°F, el material del cuerpo de la válvula ofertado, debe estar acorde a esta temperatura.

2. Sería posible indicar la marca o el modelo de la válvula que están reemplazando.

R.- No se está reemplazando ninguna válvula.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, 29 de septiembre de 2023.