

**C I R C U L A R N ° 3**

**L I C I T A C I Ó N P Ú B L I C A N o . 5 0 0 0 0 0 4 1 5 3**

**“ M A N T E N I M I E N T O D E L S I S T E M A D U C T O S Y P F B  
T R A N S P O R T E S . A . ”**

En atención a las consultas realizadas y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) se aclara lo siguiente:

En el adjunto las respuestas a las consultas 6 y 7

6. En el documento “Anexo 4 Términos de Referencia en el numeral 7.8.3. HORMIGON ARMADO Y SIMPLE”, indica 2 tipos de hormigones Tipo A (H21) y Tipo B (H18) pero según el B-1 Planilla de oferta económica en el ítem 7.8.3.1 Hormigón armado B (H18) y el ítem 7.8.3.1 Hormigón simple B (H18), solo se encuentra cotizar los hormigones con resistencia a la compresión de 180 kg/cm<sup>2</sup> (18 Mpa). Pregunta ¿No está en el alcance realizar hormigones del tipo A?

Respuesta. -

En el formato B1, planilla de oferta económica, ítem 7.8.3 realizar la propuesta económica según:  
Ítem 7.8.3.1 Hormigón armado del Tipo A (H21) con una resistencia mínima a la compresión a 210 Kg/cm<sup>2</sup>.  
Ítem 7.8.3.2 Hormigón simple de mezcla de igual característica que el hormigón armado Tipo B (H18), pero sin la armadura de hierro de construcción

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO [Bs]	CANTIDAD ESTIMADA	IMPORTE [Bs]
7.8.3	Hormigón				-
7.8.3.1	Hormigón armado A (H21)	m3		10,00	-
7.8.3.2	Hormigón simple B (H18)	m3		15,00	-

7. En los documentos entregados y descargados de la página <https://www.yxfbtransporte.com.bo/contrataciones/contratacion-de-bienes-y-servicios/page/3/>, del proceso de referencia y revisando la carpeta “Anexo E3 PROCEDIMIENTOS APLICABLES - PLANOS TÍPICOS”, no encontramos los planos típicos que son mencionados en los términos de referencia, como los típicos de soportes de hormigón, típicos de soportes metálicos tipo Y y tipo H, típicos de anclajes de ductos por altas pendientes, solicitamos favor su envío de los planos típicos mencionados y de alguno que faltaría para desarrollar de manera adecuada el alcance?.



Respuesta. -

Se adjunta los planos típicos de: soportes de hormigón, soportes metálicos “Y” - “H” y anclajes de ductos.

*Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz de la Sierra, 13 de diciembre de 2023