


TÍPICO DE ESPECIFICACIONES GENERALES PARA ESTRUCTURAS "H"



DIMENSIONES GENERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SOPORTES "H"

Ø DIAMETRO NOMINAL DE LA TUBERIA	4"	6"	8"	10"	12"	16"	24"
Ø CAÑERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA "H"	4"			6", 8", 10"		10", 12"	
LUZ MAXIMA ENTRE APOYOS	8 mt.	9 mt.	10 mt.	11 mt.	12"	12 mt.	14 mt.

PERSONAL DE YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE : Ing. Nombre

REVISOR 1: Ing. Nombre

REVISOR 2: Ing. Nombre

REVISOR 3: Ing. Nombre

FORMATO DEL PLANO

CARTA = 216 mm x 280 mm

FECHA	DIBUJO	REVISO	APROBO	REV. N°	DESCRIPCION
12/Mar/10	J. Belmonte	F. Chuquimia	E. Rocha	0	Diseño para Construcción



CONSTRUCCIÓN SOPORTES TIPO "H" PILOTEADO

TIP - 009

ESCALA : S/E

PLANO N° : CONSECUTIVO