

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN N° 5000004233


**“CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES Y
PROVISIÓN DE MATERIALES PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL EN
ESTACIÓN SAIPURÚ”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL TC-501 Y TC-502 SAIPURÚ, con la siguiente información:

1. De acuerdo a la visita de obra, se confirma mediante este medio la reprogramación del EQP (Fire & Gas) de las unidades TC-501 y TC-502, como alcance de la empresa contratista.
2. Se confirma las adecuaciones e instalaciones necesarias para la instalación del aterramiento de cada unidad (Adjunto N°1).
3. Se envían el detalle de los paneles que enviará Solar Turbines, los mismos que deben ser instalados y prever las adecuaciones mecánicas (Adjunto N°2).
4. Se envían las especificaciones del cableado proporcionado por Solar Turbines (Adjunto N°3).
5. Se envía especificación de conversores de fibra óptica (Adjunto N°4).



Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 09 de febrero de 2024