



**CIRCULAR N° 2**

**INVITACIÓN N° 5000004334  
“ADQUISICIÓN EQUIPOS REGULACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL 2024”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

**PARA LOS ÍTEMS 7 Y 8**

**1.** ¿El Sensor de radar Guiado es con cable?

**R.-** Si, se requiere sonda con cable.

**2.** ¿Necesita certificación EX-d?

**R.-** Si, requiere certificación

**3.** ¿Temperatura de Trabajo?

**R.-** Entre 40 y 160 F.

**Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.**

**Santa Cruz, 01 de abril de 2024**