

CIRCULAR N° 5

**INVITACIÓN N° 5000004334
“ADQUISICIÓN EQUIPOS REGULACIÓN, MEDICIÓN Y CONTROL 2024”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. El fabricante solicita la hoja de datos de la válvula de control (ítem 11).

R.- No se cuenta con hoja de datos de la válvula de control, sin embargo, las características de la válvula son la siguientes:

VÁLVULA 3" ANSI 600 Valve: Model ET Globe Valve o similar características. Size: 3" ANSI 600#RF, Port 3-7/16 in Flow Charac.: EQ % Body Mat.: WCC Steel Trim Mat.: Trim#57C: S41600/ S31600-PTFE - Packing: Single PTFE Shutoff: Class V Actuator : Model 667; Ó SIMILAR Air To Actuator: 0-33 psig Fail Action: Fails Closed Size: 45 Controller: C1P Pneumatic Pressure Controller Bourdon: 0-1500 psig (316SST) Output: 6-30 psig Action: Direct Airset: 1367 High Pressure Regulation System (Press. Inlet: Max. Pressure 2150 psig Press. Outlet: 35 psig No Positioner required. (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	FISHER CONTROLS Model 667; ó MASONNEILAN ó similar
---	--

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, 08 de abril de 2024