



Transporte S.A.

**CIRCULAR N° 1**  
**INVITACION A COTIZAR N° 5000004333**  
**“ADQUISICIÓN REPUESTOS CONTROL 2024”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS de la Invitación a Cotizar, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. Por este medio, solicitamos más detalles en la descripción de los ítems 3 y 4 o (30 - 40), y alguna imagen de referencia (número de serie de los equipos), porque tienen el mismo código de producto.

Ítems	Material	Texto breve	Cantidad solicitada	Unidad de medida
10	11004710	BATERIA 3V LITIO PLC CAT NP:1756-BA1	4	UN
20	11014773	BATERIA D/LITIO 0.59 GR NP:1756-BA2	6	UN
30	11005077	IMAN MAGN CIRC MICRO INTER MAGNUM XT-90	10	UN
40	11011048	MICRO INTER MO:MAGNUM XT-90	10	UN
50	11000254	BALIZA ELECTRONICA MO:855XB-BND24A5	3	UN
60	11010769	ELEMENTO FILTRANTE NP:VSP-005	3	UN
70	11011127	TRANSM D/PRES MO: PXT-200 SERIE PXT	3	UN
80	11019243	PROTECTOR DE TRANSIEN NP:DLA24D3	29	UN
90	11020157	MODULO DE 8 ENTRADAS TERMOCUPLA TM3TI8T	20	UN
100	11020605	PLC MODULAR SCHNEIDER TM221ME16T	10	UN
110	11002269	MODULO NP:1756-IF16	1	UN
120	11020662	PROTECTOR D/COM RS485	5	UN
130	11020603	MODULO AI/AO SCHNEIDER TM3AM6	1	UN
140	11020218	DISC SEAT N/P: 1V711435072	2	UN



Resp.: Se adjunta la información requerida  
Item 4 NP: sw10000-I08 o sw10108-I08  
Item 3 NP: 2007-SBY-2B-2M02

2. Por favor me podrías confirmar a que te refieres con micro magnum XT-90? Westlock solo maneja los sensores magnum XT-90, no hay una versión que sea micro

Resp.: Se adjunta la respuesta:

Item 4 NP: sw10000-I08 o sw10108-I08

Item 3 NP: 2007-SBY-2B-2M02

3. En relación a los ítems 3 & 4 del requerimiento de referencia, si podrían aclarar el repuesto que necesitan: No se venden los imanes por separado. Habría que adquirir el eje completo y para ello se necesita el número de serie del equipo. Por favor si podrían aclarar y enviarnos el número de serie del equipo.



Resp.: Se adjunta lo requerido:

Item 4 NP: sw10000-I08 o sw10108-I08

Item 3 NP: 2007-SBY-2B-2M02

*Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.*

Santa Cruz, 08 de abril de 2024