



C I R C U L A R N o . 1

LICITACIÓN N° 5000004569

“INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO FLEXIBILIZACIÓN CAMPO GRANDE”

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la presente se aclara lo siguiente:

1. El día lunes 15 de julio de 2024 a horas 10:00 ingresamos a link indicado en el DBC para la reunión de aclaración, pero no se inició. ¿Favor indicar si habrá dicha reunión en otra fecha?

R. La Reunión de Aclaración se llevó a cabo en la fecha y hora indicada en el DBC. No se tuvo ningún problema con el enlace, participaron 9 personas representantes de distintas empresas sin ningún inconveniente.

2. En C.4. OBRAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL, se indica que se debe realizar “Provisión de materiales, de instrumentación, de acuerdo a lo establecido en el numeral C.3.1.” pero en mencionado punto no se detallan esos materiales. Favor enviar la lista.

R. Por favor remitirse a la Enmienda 3.

3. Favor confirmar que YPFB Transporte proveerá los siguientes equipos: ESDV-6040, ESDV-6042, ESDV-6041 y PDT-6041?

R. Se confirma que YPFB TRANSPORTE S.A. proveerá los equipos indicados, por favor remitirse al apartado B.1 de los TDR.

4. Favor confirmar que se tiene que realizar nuevas canalizaciones, montaje y cableado solo para: ESDV-6040, ESDV-6042, ESDV-6041 y PDT-6041?

R. Por favor remitirse al apartado C.4. de los TDR y Plano Referencial de Conduit.

5. Favor confirmar que no existen requerimientos de hardware adicionales en el PLC?

R. No se requiere hardware adicional en el PLC.

Santa Cruz de la Sierra, 25 de julio de 2024