



REFERENCIAS ÁREAS EXPLOSIVAS:

- CLASE I - ZONA 0
- CLASE I - ZONA 1
- CLASE I - ZONA 2
- NO CLASIFICADA

NOTA 1: LA NORMA DE APLICACIÓN PARA LA CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ES LA API - RP - 505.

YFPB TRANSPORTE S.A.				06-Jun-23	J. Olguín	M. Canavire	O. Estación	N. Catarí	4	Actualización de Planos	YFPB TR
GERENTE DE PROY.: Carlos Caballero				10-Jul-20	J. Olguín	M. Canavire	Operadores	H. Cabrera	2	Actualización de Plano	YFPB TR
REVISOR 1: Norberto Catarí				01-Jul-16	R. Rojas	M. Canavire	Operadores	A. Heredia	1	Actualización de plano con N° de OT: 132789	YFPB TR
REVISOR 2: Giovanni Rojas				FECHA	DIBUJO	REVISOR	APROBO	REV. N°		DESCRIPCIÓN	EMPRESA
REVISOR 3: Marcelo Canavire											
CONTRATISTA								Ubicación: Estación Sica Sica (LP)			
GERENTE DE PROY.:				Proyecto:				Etapa: Conforme a Obra			
REVISOR 1:								Código: LP-E07-SE-01-04-01 de 01			
REVISOR 2:								Escala: 1:350			
REVISOR 3:				Título del Plano:				Formato: A1 : 594 mm x 841 mm			
				Actualización de Planos y Datos Técnicos				Plano General Áreas Explosivas			