

		Matriz de Evaluación Técnica de Ofertas		
Número de Requerimiento:	5000004703			
Material/Servicio Requerido:	Compra de 4 equipos acondicionadores de aire 24000 BTU frio calor.			
Descripción Requerimiento, Valor Especificado (Cumple /No Cumple)				
Verificación de Especificaciones		Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Descripción Requerimiento	Valor Especificado			
Tipo y Capacidad de enfriamiento	Split, 24000 BTU, 220 V, 50 Hz			
Garantía y soporte técnico	Garatía de 2 años. Soporte técnico y repuestos			
Características	Equipo con opciones frio / calor (enfriamiento / calefacción).			
Requerimiento Legal Medio Ambiental	Refrigerante R410 libre de sustancias agotadoras de ozono.			
Lugar de Entrega	Almacenes de YPFB TRANSPORTE S.A. Santa Cruz (Doble vía a la Guardia, km. 7 1/2)			
Tiempo de Entrega	20 días calendario			
Evaluación Final				
Criterio de Evaluación: Las propuestas que no cumplan con uno de los requerimientos técnicos especificados no podrán ser consideradas en el cuadro comparativo de competencia de precios.				
Nota.- No se requiere instalación.				