



REFERENCIAS:

- LINEA GASODUCTO
- LINEA DESCARGA
- LINEA GAS COMBUSTIBLE
- LINEA GAS ARRANQUE
- LINEA GAS INSTRUMENTACION
- LINEA DRENAJE
- LINEA ALIVIOS Y VIENTOS
- LINEA AGUA DE SERVICIO
- LINEA SISTEMA CONTRA INCENDIO
- LINEA AGUA DE EQUIPOS
- EQUIPOS
- VALVULAS Y ACCESORIOS

- LINEA GASODUCTO
- LINEA FLEXIBLE
- SEÑAL NEUMÁTICA
- SEÑAL ELÉCTRICA
- SEÑAL COMUNICACIÓN (INSTRUMENTACIÓN)
- SEÑAL HIDRÁULICA
- INSTRUMENTOS

LEYENDA:

- TABlero DE DISTRIBUCIÓN DC
- INTERRUPTOR DE COMUNICACIÓN
- CONVERSOR ETHERNET/FIBRA ÓPTICA
- MEJORADOR ULTRASONICO
- VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN
- VALVULA DE CONTROL

O.D. = DIÁMETRO EXTERNO

- P.O. = PRESIÓN DE OPERACIÓN
- T.O. = TEMPERATURA DE OPERACIÓN
- UPB. = UNIDAD PRINCIPAL DE BOMBEO
- RPM. = REVOLUCIONES POR MINUTO
- MAWP. = MÁXIMA PRESIÓN ADMISIBLE DE TRABAJO
- VALVULA DE ALIVIO PILOTADA
- VALVULA DE ALIVIO CON RESORTE
- CIEGO EN OCHO CERRADO
- ACONDICIONADOR DE FLUJO
- MANIFOLD DE DOS VÍAS
- VALVULA BREAK AWAY
- VALVULA CAMLOCK

NORMA ISA 5.1

YFPB TRANSPORTE S.A.		04-Jul-24	W. Rocasolano	M. Canavele	Operadores	F. Castro	8	Actualización de plano	YFPB TR
GERENTE DE PROY.: Fidel Castro		10-Oct-23	W. Rocasolano	M. Canavele	Operadores	F. Castro	7	Actualización de plano (Control 005-016 T/C / OT 174482)	YFPB TR
REVISOR 1: Guido Alcaraz		23-Sep-19	E. Arango	M. Canavele	Operadores	G. Alcaraz	5	Mod. actual válvulas e inst. OMA 200004392, 200007334 y 200007335	YFPB TR
REVISOR 2: Giovanni Rojas		FECHA	DIBUJO	Calificación	Revisión	APROBADO	REV. N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
REVISOR 3: Marcelo Canavele									
CONTRATISTA									
GERENTE DE PROY.:									
REVISOR 1:									
REVISOR 2:									
REVISOR 3:									



Proyecto: Actualización de Planos y Datos Técnicos

Título del Plano: Plano General

Diagrama de Procesos e Instrumentación (P&ID)

Terminal Arica (Chile)

Código: CHI-E09-IC-01-03-01 de 01

Escala: S/E

Formato: B1 : 707 mm x 1000 mm