

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN N° 5000004964
“ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN CATÓDICA”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Respecto al Ítem Nro. 8:

11020655	Cajas de acero inoxidable o aluminio, NEMA 4X, para protección catódica (406x356x152 mm)
-----------------	---

Bajo el punto 2.6 del pliego de especificaciones técnicas correspondientes al proceso, se detalla el requerimiento de cajas de positivos segun lo siguiente:

Las cajas o gabinetes deben estar diseñadas para el alojamiento de instalaciones eléctricas (cables, borneras), de uso externo de acero inoxidable (NEMA 4X) o aleación de aluminio (IP54) con tornillos (inoxidable o bronce, respectivamente) de seguro para un sellado confiable de entornos corrosivos (agua, polvo).

- El proveedor adjudicado debe incluir el certificado de calidad del fabricante.
- La cantidad y dimensiones del material requerido se detalla en la planilla de cotización.

La consulta de Petro Products referente a nuestra oferta por este material seria la siguiente:

- Seria aceptable ofertar/proveer cajas de positivos de dimensiones similares con un grado de protección IP65, que es superior a lo solicitado en el pliego de IP54, ofreciendo una mayor resistencia al agua y un nivel de protección contra el polvo más alto?

Respuesta

Si, se acepta siempre y cuando tenga dimensiones similares, mejor grado de protección y de igual o mejor calidad, al indicado en la especificación técnica

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, abril de 2025