



Dr.: Km. 9 Doble Vía La Guardia - Santa Cruz - Bolivia
Bater. 300 - 300 - Tarija - Bolivia
Finca La Paz - Villamontes
Teléfonos: (03) 53110501
Fax: (03) 53110502
Correo electrónico: petrosur@petrosur.com
www.petrosur.com

NOTAS GENERALES

1. LAS MEDIDAS SON EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
2. TODOS LOS CONDUITS ENTERRADOS DEBERAN SER CUBIERTOS POR UNA CAPA DE MORTERO SIMPLE Y SEÑALIZADOS CON UNA CINTA.
3. EL CABLE PARA ATERRAMIENTO DE INSTRUMENTOS SERA #16AWG COLOR VERDE, Y EN EL PRESENTE PLANO, ESTA REPRESENTADO POR "T".

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1. LP-E07-EC-IC-0003-01 de 03
2. LP-E07-EC-IC-0008-01 de 08
3. LP-E07-EC-IC-0008-02 de 08

KEY PLAN
DETALLES TÍPICOS FDI/B/MVS/ROC-107
DETALLES TÍPICOS ESDV/GD/PIT/PY/MVS

SIMBOLOGIA

---	CONDUIT ENTERRADO		CAJA DE CONEXION DIGITAL
---	CONDUIT AEREO		CAJA DE CONEXION ANALOGICA
---	INSTALACIONES NUEVAS AEREAS		CAJA DEL ROC-107
---	INSTALACIONES NUEVAS ENTERRADAS		CAJA DE PASO TIPO LB
---	INSTALACIONES EXISTENTES AEREAS		CAJA DE PASO TIPO GUAL
---	INSTALACIONES EXISTENTES ENTERRADAS		CAJA DE PASO TIPO GUAT

YFPB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.:	Ing. Gonzalo Arce
REVISOR 1:	Ing. Jorge Dorado
REVISOR 2:	Ing. Juan Pablo Pino
REVISOR 3:	Ing. Fernando Mérida
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.:	Ing. Jorge Rojas
REVISOR 1:	Ing. David Roca
REVISOR 2:	Ing. John Ibarra
REVISOR 3:	

03-May-11	M. Aldayaz	D. Roca	J. Ibarra	J. Rojas	3	Planos según Construcción	PETROSUR SRL
07-Sep-10	J. Saldías	H. Callau	A. Rosales	A. Rosales	2	Re - Ingeniería Aprobado Para Construcción.	IPE - BOLIVIA
29-Ago-08	J. Saldías	W. Chavez	A. Rosales	A. Rosales	0	Diseño Para Construcción.	IPE - BOLIVIA
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBO	REV N°	DESCRIPCION	EMPRESA

Ubicación:

Estación Sica Sica

Etapas:

Conforme a Obra

Proyecto:

Instalación 3° Compresor Sica

Diseño para Construcción

Título del Plano:

Instalación de Instrumentación

Ploy Key Plan

Código:

LP - E07 EC / IC 0103 - 01 de 03

Escala:

1:300

Formato:

A1 : 594 mm x 841 mm