



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000005517 “ADQUISICIÓN DE BANCO DE CAPACITORES”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Confirmar si el tablero de banco de capacitores debe ser entregado completamente armado y conexionado.

Resp.

Se solicita complemente armado y funcional.

2. Consultar si es posible utilizar, en algunos casos de los ítems, contactores o protecciones térmicas de otra marca, siempre que cumplan con las mismas características técnicas.

Resp.

Deben ser del fabricante indicando en la solicitud.

3. Solicitar que nos faciliten el diagrama de conexionado del tablero de banco de capacitores.

Resp.

Es un diseño general no requiere el diagrama de conexionado.

4. Confirmar si se requiere la realización de algún tipo de ensayo o prueba antes de la entrega.

Resp.

Prueba de funcionamiento del sistema previa a la entrega

5. Solicitamos confirmar el plazo de entrega estimado de los equipos, ya que consideramos que los 15 días propuestos son un plazo demasiado ajustado.

Resp.

No es posible extender el tiempo de entrega.

6. Consultar si cuentan con un precio referencial para los equipos solicitados

Resp.

No se dispone

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, noviembre de 2025