DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 04 | PANTALLA HMI

TB-DO-ESD-01 | RO-ESD-01

TBP-24V / 13

SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1007	SV 1007	SV-1007[+] / SV-1007[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1007[+] / SV-1007[-]	13 / 14	R-07 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 06	SV 1007
SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1008	SV 1008	SV-1008[+] / SV-1008[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1008[+] / SV-1008[-]	15 / 16	R-08 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 07	SV 1008
SOLENOIDE A CIERRE VALVULA EBDV-1009	SV 1009	SV-1009[+] / SV-1009[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1009[+] / SV-1009[-]	17 / 18	R-09 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 08	SV 1009
SOLENOIDE A CIERRE VALVULA EBDV-1010	SV 1010	SV-1010[+] / SV-1010[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1010[+] / SV-1010[-]	19 / 20	R-10 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 09	SV 1010
SOLENOIDE A CIERRE VALVULA ESBV-1011	SV 1011	SV-1011[+] / SV-1011[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1011[+] / SV-1011[-]	21 / 22	R-11 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 10	SV 1011
SOLENOIDE A CIERRE VALVULA ESDV-1001	SV 1001	SV-1001[+] / SV-1001[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1001[+] / SV-1001[-]	23 / 24	R-12 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 11	SV 1001

TAG:	On / Off
RANGO:	
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG: SV-1007 | TAG: SV-1008 | TAG: SV-1009 | TAG: SV-1010 | TAG: SV-1011 | TAG: SV-1001

IPE
Av. San Martín C/Fermín Peralta #108
Ed. Torre Delta II Ofi. 2B
Fono. (591) (03) 62000290
Casilla de Correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

IPE-2025-2977-I-LS-001 Listado de Señales

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CONEXION / EQUIPO EXISTENTE
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

RESPONSABLE DE PROY.: Marvin Guerrero
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Felix Zárate
REVISOR 3: Marcelo Canavire

CONTRATISTA

RESPONSABLE DE PROY.: Andrés Aguilar
REVISOR 1: Marcia Vargas
REVISOR 2: Víctor H. Lopez
REVISOR 3: Fabiana Rivera

FECHA	DIBUJO	REVISOR (Calidad / Técnico)		APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
17-Oct-25	V. Lopez	F.Rivera	A.Aguilar	J.Ferrufino	A	Para Revisión del Cliente	IPE BOLIVIA SRL

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Estación Colpa (SCZ)

Etapa: Diseño para Construcción

Código: SC-E30-IC-00-03-39 de 114

Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Para la Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo
Sistema de Seguridad Señal Discreta [DO-01-2]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 4