DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 07 | PANTALLA HMI

TB-DO-ESD-03

INSTRUMENTOS DE CAMPO				BORNERA FRONTERA	RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 07	PANTALLA HMI
ALARMA PRESENTE HH-LL LUZ PILOTO ROJO	XL 0200	XL-0200[+] / XL-0200[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0200[+] 1 — 1 / XL-0200[-] 2 — 2	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 00	XL 0200
DETECCION DE FUEGO LUZ PILOTO ROJO	XL 0201	XL-0201[+] / XL-0201[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0201[+] 3 — 3 / XL-0201[-] 4 — 4	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 01	XL 0201
DETECCION DE GAS / HUMO LUZ PILOTO ROJO	XL 0202	XL-01202[+] / XL-0202[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0202[+] 5 — 5 / XL-0202[-] 6 — 6	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 02	XL 0202
FALLA EN CAMPO LUZ PILOTO AMARILLO	XL 0203	XL-0203[+] / XL-0203[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0203[+] 7 — 7 / XL-0203[-] 8 — 8	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 03	XL 0203
DIAGNNOSTICO EN PLC LUZ PILOTO AMARILLO	XL 0204	XL-0204[+] / XL-0204[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0204[+] 9 — 9 / XL-0204[-] 10 — 10	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 04	XL 0204
BYPASS ACTIVO LUZ PILOTO AZUL	XL 0205	XL-0205[+] / XL-0205[-]	1C-1Px14AWG+BG	XL-0205[+] 11 — 11 / XL-0205[-] 12 — 12	MODULO: 1756-OB16I SLOT: 6 CH: 05	XL 0205

TBN-0V / 18

TAG:	RANGO:	Hi-Hi Alm:	Hi Alm:	Lo Alm:	Lo-Lo Alm:
XL-0200	On / Off				
XL-0201	On / Off				
XL-0202	On / Off				
XL-0203	On / Off				
XL-0204	On / Off				
XL-0205	On / Off				

IPE
Av. San Martín C/Fermín Peralta #108
Ed. Torre Delta II Ofi. 2B
Fono. (591) (03) 62000290
Casilla de Correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

IPE-2025-2977-I-LS-001 Listado de Señales

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CONEXION / EQUIPO EXISTENTE
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

RESPONSABLE DE PROY.: Marvin Guerrero
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Felix Zárate
REVISOR 3: Marcelo Canavire

CONTRATISTA

RESPONSABLE DE PROY.: Andrés Aguilar
REVISOR 1: Marcia Vargas
REVISOR 2: Víctor H. Lopez
REVISOR 3: Fabiana Rivera

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
17-Oct-25	V. Lopez	F.Rivera	A.Aguilar	J.Ferrufino	A	Para Revisión del Cliente	IPE BOLIVIA SRL

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Estación Colpa (SCZ)

Etapa: Diseño para Construcción

Código: SC-E30-IC-00-03-44 de 114

Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Para la Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo
Sistema de Seguridad Señal Discreta [DO-03-1]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 4