| DESDE CAMPO | CAJA DE CONEX. | GABINETE UCG#01 | |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTOS DE CAMPO | EN CAMPO | BORNERA FRONTERA | TARJETA SALIDA DISCRETA |

DISCHARGE PRESS (PRESIÓN DE DESCARGA)

PT 3918 (+ / -)

DISCHARGE PRESS

JB-003
76 / 77

DISCHARGE PRESS

TB-107

| | | |
|---|---|---|
| | 479 | |
| | 480 | |
| RESERVA | 481 | |
| | 482 | |
| RESERVA | 483 | |
| | 484 | |
| | 485 | |
| RESERVA | 486 | |
| | 487 | |
| | 488 | |
| RESERVA | 489 | |
| | 490 | |
| | 491 | |
| RESERVA | 492 | |
| | 493 | |
| | 494 | |
| | 495 | |
| | 496 | |

TB2-15/TB107-449

1 mm2 TB107-480/RIS7:24

1 mm2 TB107-483/RIS7:26

1 mm2 TB107-486/RIS7:30

1 mm2 TB107-489/RIS7:32

1 mm2 TB107-492/RIS7:34

1 mm2 TB107-495/RIS7:36

ISB11

| | |
|---|---|
| 4 + | 4 + |
| 3 - | 3 - |
| 2 + | 2 + |
| 1 - | 1 - |
| 16 + | NO 2 |
| 15 - | COM1 |
| 11 + | NO 6 |
| 10 - | COM5 |

Nota 1

RACK-01
1756-IF16
AI
SLOT-07

| | |
|---|---|
| 1 | IN 0+ |
| 2 | IN 0- |
| 3 | IN 1+ |
| 4 | IN 1- |
| 5 | IN 2+ |
| 6 | IN 2- |
| 7 | IN 3+ |
| 8 | IN 3- |
| 9 | RTN |
| 10 | IN 4+ |
| 11 | IN 4- |
| 12 | IN 5+ |
| 13 | IN 5- |
| 14 | IN 6+ |
| 15 | IN 6- |
| 16 | IN 7+ |
| 17 | IN 7- |
| 18 | RTN |
| 19 | IN 8+ |
| 20 | IN 8- |
| 21 | IN 9+ |
| 22 | IN 9- |
| 23 | IN 10+ |
| 24 | IN 10- |
| 25 | IN 11+ |
| 26 | IN 11- |
| 27 | RTN |
| 28 | IN 12+ |
| 29 | IN 12- |
| 30 | IN 13+ |
| 31 | IN 13- |
| 32 | IN 14+ |
| 33 | IN 14- |
| 34 | IN 15+ |
| 35 | IN 15- |
| 36 | RTN |

TBN-0V / 22

Notas:
1- ver plano SC-E30-IC-01-03-69 de 97


IPE
Av. San Martín C/Fermín Peralta #108
Ed. Torre Delta II Ofi. 2B
Fono. (591) (03) 62000290
Casilla de Correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo


**DOCUMENTOS DE REFERENCIA**

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General Distribución Sistema Fire & Gas

**SIMBOLOGIA**

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

**YPFB TRANSPORTE S.A.**

RESPONSABLE DE PROY.: Marvin Guerrero
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Felix Zárate
REVISOR 3: Marcelo Canavire

**CONTRATISTA**

RESPONSABLE DE PROY.: Andrés Aguilar
REVISOR 1: Marcia Vargas
REVISOR 2: Víctor H. Lopez
REVISOR 3: Fabiana Rivera

| FECHA | DIBUJO | REVISOR (Calidad / Técnico) | | APROBÓ | REV.N° | DESCRIPCIÓN | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-Oct-25 | V. Lopez | F.Rivera | A.Aguilar | J.Ferrufino | A | Para Revisión del Cliente | IPE BOLIVIA SRL |

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Estación Colpa (SCZ)
Etapa: Diseño para Construcción
Código: SC-E30-IC-00-03-73 de 114
Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Para la Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa
Escala: S/E
Título del Plano: Diagrama de Conexionado Entradas Analógicas UCG-01 [AI-02] - 2
Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 4