DESDE CAMPO	CAJA DE CONEX.	GABINETE UCG-03	
INSTRUMENTOS DE CAMPO	EN CAMPO	BORNERA FRONTERA	TARJETA SALIDAS ANALOGICAS

INSTRUMENTOS DE CAMPO			EN CAMPO	BORNERA FRONTERA	TARJETA SALIDAS ANALOGICAS	
ENG MB #1 (TEMP. DEL MOTOR MB #1)	MB#1 [+]	A-13 / SLOT 10 - 01	JB-03		A-13 / SLOT 10 - 01	1 IN - 0
	TEMP. [-]	A-14 / SLOT 10 - 05	13 / 14		A-14 / SLOT 10 - 05	3 5 RTN - 0
CYL2 DISCH TEMP (TEMP. DESCARGA CILINDRO 2)	CYL2	A-09/SLOT 10-02	JB-03		A-09/SLOT 10-02	2 IN - 1
	DISCH	A-10/SLOT 10-06	09 / 10		A-10/SLOT 10-06	4 6 RTN - 1
ENG MB#3 (TEMP. DEL MOTOR MB #3)	MB#3 [+]	A-17 / SLOT 10 - 7	JB-03		A-17 / SLOT 10 - 7	7 IN - 2
	TEMP. [-]	A-18 / SLOT 10 - 11	17 / 18		A-18 / SLOT 10 - 11	9 11 RTN - 2
ENG MB #2 (TEMP. DEL MOTOR MB #2)	MB#2 [+]	A-15 / SLOT 10 - 08	JB-03		A-15/SLOT 10-08	8 IN - 3
	TEMP. [-]	A-16 / SLOT 10 - 12	15 / 16		A-16/SLOT 10-12	10 12 RTN - 3
DISCHARGE TEMP (TEMPERATURA DE DESCARGA)	DISC. TEMP	A-05/SLOT 10 -15	JB-03		A-05/SLOT 10-15	15 IN - 4
	TEMP. D	A-06/SLOT 10 -19	05 / 06		A-06/SLOT 10-19	17 19 RTN - 4
ENG AUX TEMP (TEMPERATURA MOTOR AUXILIAR)	ENG.	A-11/SLOT 10 -16	JB-03		A-11/SLOT 10-16	16 IN - 5
	AUX TEMP	A-12/SLOT 10 -20	11 / 12		A-12/SLOT 10-20	18 20 RTN - 5

RACK-01
1756-IT6I
ANALOG INPUT
SLOT-10

IPE
Av. San Martín C/Fermín Peralta #108
Ed. Torre Delta II Ofi. 2B
Fono. (591) (03) 62000290
Casilla de Correo: 847
www.ipe.bo
informaciones@ipe.bo

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-00-03-10 de 13 Diagrama de Conex. Entradas Analogicas UCG-03 [AI-03]

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE DE TIERRA GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

RESPONSABLE DE PROY.: Marvin Guerrero
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Felix Zárate
REVISOR 3: Marcelo Canavire

CONTRATISTA

RESPONSABLE DE PROY.: Andrés Aguilar
REVISOR 1: Marcia Vargas
REVISOR 2: Jenny Fuentes
REVISOR 3: Fabiana Rivera

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
16-Oct-25	V. Lopez	F.Rivera	A.Aguilar	J.Ferrufino	A	Para Revisión del Cliente	IPE BOLIVIA SRL

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Estación Colpa (SCZ)

Etapa: Diseño para Construcción

Código: SC-E30-IC-00-03-94 de 114

Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Para la Implementación de la 4ta y 5ta UCG en la E°C° Colpa

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Conexionado Entradas Analogicas UCG-03 [AI-03]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 4