



CIRCULAR N° 1

LICITACIÓN N° 5000005598 “ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONDUITS Y CABLES INSTRUMENTACION”

En atención a lo estipulado en el numeral 4 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)**, mediante la presente procedemos aclarar lo siguiente:

Consulta 1:

Favor su apoyo con esta aclaración para los ítems 3 y 4 del presente proceso:

3	SELLO VERTICAL EYS 1/2" CLASE 1 DIVISIÓN 1	35	UN
4	SELLO VERTICAL EYS 3/4" CLASE 1 DIVISIÓN 1	46	UN

existen varios modelos EYS que cumplen con la clase 1 division 1, puede indicarme cual es exactamente:

EYS616:

- Class I, Division 1
- Class I, Division 2
- Class II, Division 1
- Class II, Division 2
- Class III

EYS1-EYS3, EYS11-EYS31, EYS16-EYS36, EYS116-EYS316:

- Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
- Class II, Division 1, Groups E, F, G
- Class II, Division 2, Groups F, G
- Class III

EYS41-EYS101, EYS416-EYS1016:

- Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
- Class II, Division 1, Groups E, F, G
- Class II, Division 2, Groups F, G
- Class III

EYS29, EYS4-EYS014, EYS46-EYS0146:

- Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
- Class II, Divisions 1 & 2, Groups F, G
- Class III

Respuesta 1.

EYS11-EYS21:

- Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D

Consulta 2:

¿Es posible presentar un modelo alternativo para el ítem 9 y 10 que fue solicitado con el modelo EYS? Los modelos alternativos que solicitamos ofertar son:

Para el ítem 9 el modelo EYF50 que tiene conexión hembra vertical y horizontal como la foto adjunta.



Y para el ítem 10 el modelo EYM75 que tiene conexión Hembra/macho vertical y horizontal como la foto adjunta.



Esto debido a que podemos mejorar el plazo de entrega solicitado y presentar una oferta más competitiva.

Respuesta 2.

*Para los ítems 9 y 10 se aclara que estos deben cumplir con:
EYS11 y EYS21*

- Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, febrero de 2026