



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000005625 “ADQUISICIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCION”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

Consulta 1:

Consulto si podemos ofrecer los envoltentes de los tableros eléctricos pueden ser de la marca PROTON, los cuales cuentan con la certificación: IEC 62208.

Por otro lado, cumplen con todos los puntos del pliego, principalmente: 2.3 ESTRUCTURA y 3.2. PINTURA.

Respuesta 1.

Se acepta que el envoltente de los tableros sea de una marca diferente a las marcas listadas en el punto 2.2 de la especificación técnica, siempre y cuando se cumpla con los requerimientos de los puntos 2.3, 2.5, 3.2 y 5 de las especificaciones técnicas.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, febrero de 2026