DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 01 | PANTALLA HMI

TB-DI-ESD-01

TBP-24V / 10

FALLA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PWSF#1	XS 0700	XS-0700[+] / XS-0700[-]	1C-1Px16AWG	XS-0700[+] / XS-0700[-]	13+ / 14-	SLOT: 1 CH: 06	XS 0700
DETECTOR DE HUMO SALA DE CONTROL	SD 0100	SD-0100[+] / SD-0100[-]	1C-1Px16AWG	SD-0100[+] / SD-0100[-]	15+ / 16-	SLOT: 1 CH: 07	SD 0100
DETECTOR DE HUMO SALA ELECTRICA	SD 0101	SD-0101[+] / SD-0101[-]	1C-1Px16AWG	SD-0101[+] / SD-0101[-]	17+ / 18-	SLOT: 1 CH: 08	SD 0101
DETECTOR DE HUMO DORMITORIO	SD 0102	SD-0102[+] / SD-0102[-]	1C-1Px16AWG	SD-0102[+] / SD-0102[-]	19+ / 20-	SLOT: 1 CH: 09	SD 0102
DETECTOR DE HUMO SALA DE BATERIAS	SD 0103	SD-0103[+] / SD-0103[-]	1C-1Px16AWG	SD-0103[+] / SD-0103[-]	21+ / 22-	SLOT: 1 CH: 10	SD 0103
DETECTOR DE HUMO ALMACEN	SD 0104	SD-0104[+] / SD-0104[-]	1C-1Px16AWG	SD-0104[+] / SD-0104[-]	23+ / 24-	SLOT: 1 CH: 11	SD 0104

MODULO: 1756-IB32

TAG:	XS-0700
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SD-0100
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SD-0101
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SD-0102
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SD-0103
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SD-0104
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-21 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DI-01-2]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3