DESDE CAMPO | GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO | BORNERA FRONTERA | RACK 03 CHASIS I/O ESD SLOT 04 | PANTALLA HMI

OTB-DO-ESD-01 | RO-ESD-01

TBP-24V / 13

SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1000	SV 1000	SV-1000[+] / SV-1000[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1000[+] / SV-1000[-]	1 / 2	R-01 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 00	SV 1000
SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1002	SV 1002	SV-1002[+] / SV-1002[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1002[+] / SV-1002[-]	3 / 4	R-02 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 01	SV 1002
SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1003	SV 1003	SV-1003[+] / SV-1003[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1003[+] / SV-1003[-]	5 / 6	R-03 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 02	SV 1003
SOLENOIDE A CIERRE VALVULA ESDV-1004	SV 1004	SV-1004[+] / SV-1004[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1004[+] / SV-1004[-]	7 / 8	R-04 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 03	SV 1004
SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1005	SV 1005	SV-1005[+] / SV-1005[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1005[+] / SV-1005[-]	9 / 10	R-05 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 04	SV 1005
SOLENOIDE A APERTURA VALVULA ESDV-1006	SV 1006	SV-1006[+] / SV-1006[-]	1C-1Px14AWG+BG	SV-1006[+] / SV-1006[-]	11 / 12	R-06 (11, 14, A1, A2)	MODULO: 1756-OB16D SLOT: 4 CH: 05	SV 1006

TAG:	SV-1000
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SV-1002
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SV-1003
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SV-1004
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SV-1005
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	SV-1006
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-38 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción Para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Seguridad Señal Discreta [DO-01-1]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3