DESDE CAMPO

GABINETE ESD/SCP-01

INSTRUMENTOS DE CAMPO

BORNERA FRONTERA

RACK 04 CHASIS I/O SCP SLOT 01

PANTALLA HMI

TBDI-SCP-01

TBP-24V / 19

SWITCH NIVEL ALTO FILTRO F-200	LSH 1204	LSH-1204[+] / LSH-1204[-]	1C-1Px16AWG	LSH-1204[+] / LSH-1204[-]	13 / 14	13 / 14
SWITCH NIVEL MUY ALTO FILTRO F-200	LSHH 1206	LSHH-1206[+] / LSHH-1206[-]	1C-1Px16AWG	LSHH-1206[+] / LSHH-1206[-]	15 / 16	15 / 16
SWITCH NIVEL MUY ALTO TANQUE FLASH V-100	LSH 9010	LSH-9010[+] / LSH-9010[-]	1C-1Px16AWG	LSH-9010[+] / LSH-9010[-]	17 / 18	17 / 18
SWITCH NIVEL MUY ALTO V-803	LSH 8030	LSH-8030[+] / LSH-8030[-]	1C-1Px16AWG	LSH-8030[+] / LSH-8030[-]	19 / 20	19 / 20
SWITCH NIVEL MUY ALTO V-804	LSHH 8040	LSHH-8040[+] / LSHH+8040[-]	1C-1Px16AWG	LSHH-8040[+] / LSHH+8040[-]	21 / 22	21 / 22
				RESERVA	23 / 24	23 / 24

MODULO: 1756-IB32

	SLOT:	CH:
LSH 1204	1	06
LSHH 1206	1	07
LSH 9010	1	08
LSH 8030	1	09
LSHH 8040	1	10
- -	1	11

TAG:	LSH-1204
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	LSHH-1206
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	LSH-9010
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	LSH-8030
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	LSHH-8040
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

TAG:	-
RANGO:	On / Off
Hi-Hi Alm:	
Hi Alm:	
Lo Alm:	
Lo-Lo Alm:	

Bolinter

Av. Doble Vía a la Guardia, Km. 3½, entre 4to y 5to Anillo
+591-3-3529270
+591-3-3523713

http://www.bolinter.com
bolinter@bolinter.com

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

SC-E30-IC-01-05-02 de 02 Layout General de Distribución del Sistema Fire & Gas

SIMBOLOGIA

- BORNE PORTAFUSIBLE
- BORNE DE PASO
- BORNE DE INSTRUMENTO DE CAMPO
- CABLE DE INSTRUMENTACIÓN
- CABLE 24 VDC GABINETE ESD/SCP
- CABLE CONEXIÓN INTERNA GABINETE ESD/SCP

YPFB TRANSPORTE S.A.

GERENTE DE PROY.: Ivan Meneses
REVISOR 1: Jafeth Achá
REVISOR 2: Walter Escobar
REVISOR 3: Álvaro Castro

BOLINTER LTDA

GERENTE DE PROY.: Franklin Argandoña
REVISOR 1: Wilbert Mendez
REVISOR 2: Jorge Medrano
REVISOR 3: Rudy Monasterio

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBÓ	REV.N°	DESCRIPCIÓN	EMPRESA
09/Sep/24	SJ.Togo	R.Monasterio	J.Medrano	F.Argandoña	1	Conforme a Obra	Bolinter Ltda.
07/May/24	V. Lopez	R.Monasterio	W. Chavez	F.Argandoña	0	Aprobado para Construcción	Bolinter Ltda.

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Colpa - Belgica (SCZ)

Etapa: Conforme a Obra

Código: SC-E30-IC-01-03-51 de 93

Proyecto: Ingeniería y Construcción para el Proyecto Estación de Compresión Colpa Fase I

Escala: S/E

Título del Plano: Diagrama de Lazo Sistema de Control Señal Discreta [DI-01-2]

Formato: Tabloide: 279 mm x 432 mm

Formato Tabloide - YPFB TRANSPORTE S.A. Rev 3