


	TIPO DE DOCUMENTO	CODIGO DE DOCUMENTO									
	LISTA	SC-E30-PR-01-LI-003									
	PROYECTO: TRASLADO DE UNA UCG DE ESTACIÓN DE COMPRESIÓN HUAYÑACOTA A ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA	Hoja: 1 DE 2									
	TÍTULO:  LISTADO DE VÁLVULAS MANUALES Y ACTUADAS E°C° COLPA										
<p style="text-align: center;"><b>ÍNDICE DE REVISIONES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Revisión</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9-jul-25</td> <td>0</td> <td>Aprobado para Construcción</td> </tr> <tr> <td>19-sep-25</td> <td>1</td> <td>Conforme a Obra</td> </tr> </tbody> </table>			Fecha	Revisión	Descripción	9-jul-25	0	Aprobado para Construcción	19-sep-25	1	Conforme a Obra
Fecha	Revisión	Descripción									
9-jul-25	0	Aprobado para Construcción									
19-sep-25	1	Conforme a Obra									
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div> Daim Santos Especialista Mecánico <b>ELABORADO POR</b> </div> <div> Mauricio Ustariz Coordinador De Ingeniería <b>REVISADO POR</b> </div> <div> Marcos Choque Gerente de Ingeniería <b>APROBADO POR</b> </div> </div>											

<div> <b>YPFB</b> <b>Transporte S.A.</b> </div>			PROYECTO									CÓDIGO DEL DOCUMENTO:		
			TRASLADO DE UNA UCG DE ESTACIÓN DE COMPRESIÓN HUAYÑACOTA A ESTACIÓN DE COMPRESIÓN COLPA									SC-E30-PR-01-LI-003		
			TITULO									HOJA		
LISTADO DE VÁLVULAS MANUALES Y ACTUADAS E°C° COLPA									2 DE 2					
ITEM	Nº	DESCRIPCIO N VALVULA	CANT.	TIPO DE VALVULA	DIAM.	PASO	CLASE	CONEX.	P&ID	AREA Y/O SERVICIO	UBICACIÓN	ÁREA	OBS.	
1	1043	10"-VB-6F	1	BOLA	10"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	10"-0.594-B-(G-6)-1034	LINEA DE SUCCION	EXISTENTE	
2	4011	8"-VB-6F	1	ESDV	8"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	8"-0.50-B-(G-6)-1035	LINEA DE SUCCION	REUTILIZADO	
3	1081	1"-VB-6F	1	BOLA	1"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	8"-0.50-B-(G-6)-1035	LINEA DE SUCCION	REUTILIZADO	
4	4012	1"-VB-6F	1	ESDV	1"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	8"-0.50-B-(G-6)-1035	LINEA DE SUCCION	REUTILIZADO	
5	1080	1"-VB-6F	1	BOLA	1"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	8"-0.50-B-(G-6)-1035	LINEA DE SUCCION	REUTILIZADO	
6	1047	8"-VB-6F	1	BOLA	8"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	8"-0.50-B-(G-6)-1038	LINEA DE DESCARGA	EXISTENTE	
7	1082	6"-VC-6F	1	CHECK	6"	CLAPETA	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	6"-0.432-B-(G-6)-1037	LINEA DE DESCARGA	REUTILIZADO	
8	4013	6"-VB-6F	1	ESDV	6"	TOTAL	600#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	6"-0.432-B-(G-6)-1037	LINEA DE DESCARGA	REUTILIZADO	
9	8006	4"-VC-1F	1	CHECK	4"	CLAPETA	150#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	4"-0.237-B-(V-1)-8014	LINEA DE ALIVIO Y VENTEO	EXISTENTE	
10	8005	4"-VB-1F	1	BOLA	4"	TOTAL	150#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	4"-0.237-B-(V-1)-8014	LINEA DE ALIVIO Y VENTEO	EXISTENTE	
11	2006	2"-VB-1F	1	BOLA	2"	TOTAL	150#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	2"-0.218-B-(FG-1)-2008	GAS COMBUSTIBLE	EXISTENTE	
12	2703	4"-VB-1F	1	BOLA	4"	TOTAL	150#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	4"-0.237-B-(SG-1)-2704	GAS DE ARRANQUE	EXISTENTE	
13	9030	2"-VB-1F	1	BOLA	2"	TOTAL	150#	RF	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	2"-0.218-B-(D-1)-9004	DRENAJE CONDENSADOS	EXISTENTE	
14	2070	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2032	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
15	2074	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2032	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
16	2215	1/2"-VN-1B	1	AGUJA	1/2"	-	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2032	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
17	2071	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2004	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
18	2072	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2004	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
19	2212	1/2"-VN-1B	1	AGUJA	1/2"	-	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2004	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
20	2213	1/2"-VN-1B	1	AGUJA	1/2"	-	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(IG-1)-2004	GAS DE INSTRUMENTO	EXISTENTE	
21	3606	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(UW-1)-3615	ALIMENTACION DE AGUA REFRIGERACION	REUTILIZADO	
22	3607	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-01-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-B-(UW-1)-3615	ALIMENTACION DE AGUA REFRIGERACION	REUTILIZADO	
23	9054	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-00-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-F-(D-1)-9008	DRENAJE ACEITE	EXISTENTE	
24	9055	2"-VG-1B	1	GLOBO	1"	-	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-00-03-02 de 03	UCG-03	2"-0.218-F-(D-1)-9008	DRENAJE ACEITE	EXISTENTE	
25	9051	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-00-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-F-(D-1)-9008	DRENAJE ACEITE	NUEVO	
26	9052	1"-VB-1B	1	BOLA	1"	TOTAL	2000 psi	NPT	SC-E30-PR-00-03-02 de 03	UCG-03	1"-0.179-F-(D-1)-9008	DRENAJE ACEITE	NUEVO	