



C I R C U L A R N ° 1

5000005658

**“ADQUISICIÓN VALVULAS REGULADORA ELECTRONICA
GOBERNOR, VILLAMONTES”**

A todas las Empresas interesadas, hacemos llegar la siguiente información para la solicitud de cotización de referencia:

1. CONSULTA

Me pueden confirmar si el generador indicado para la válvula que requieren en la Invitación de la referencia es Generac o Kohler?.

Respuesta:

El repuesto es para ambas marcas: Generador PG180 con Motor G20 de 14,2Litros en línea y Generador Kohler con motor GM de 8,1 Litros en V.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente **Circular1**, con el fin de que no tengan inconvenientes en subir su oferta al SRM.

Santa Cruz, 09 de marzo de 2026