



ANEXO 4 - MATRIZ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

N° SOLICITUD INICIO DE PROCESO: 5000005661
 NOMBRE DEL BIEN: TRANSMISOR, RECTIFICADOR, DETECTOR DE %LEL
 PROYECTO:
 UNIDAD SOLICITANTE: MANMED

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN		UNID.	CANTIDAD REQUERIDA	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
		NOMBRE DEL SAP	NÚMERO DE PARTE			RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO	RESULTADO TÉCNICO
1	11020154	TRANSMISOR DE PRESIÓN 0-6000 PSI (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	TRANSMISOR DE PRESIÓN CON DISPLAY CONEXIÓN A PROCESO ½ Macho NPT 0-6000PSI MACHO SALIDA 4-20MA PROTECCIÓN APEX; EJX530A-JDS4N-012NL/FU1/A/D1 ó Similar	2	UN	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
2	11020155	TRANSMISOR DE NIVEL ROSCADO TIPO RADAR (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	TRANSMISOR DE NIVEL ROSCADO TIPO RADAR DE ONDA LIBRE CONEXIÓN A PROCESO 1" NPT PEX SALIDA SEÑAL 4-20MA HART CON DISPLAY ALTURA TANQUE 12 METROS	2	UN	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
3	11004631	TRANSDUCTOR IP 4-20MA A 3-15PSI, 20PSI (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	YOKOGAWA PK200-A83 ó FISHER I2P ó CONTROL AIR 950ACAE	2	UN	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
4	11020072	RECTIFICADOR PROTEC PMI (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	SR 92G310 VERSION B	1	UN	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
5	11020224	DETECTOR D/GAS INFRARROJO METANO/PROPANO (Tiempo de entrega 150 días, en almacén YPFB TR Santa Cruz)	HONEYWELL NP/ 2108N4000H Ó PIRECLA DET-TRONICS	2	UN	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
RESULTADO						HABILITADA / NO HABILITADA	HABILITADA / NO HABILITADA	HABILITADA / NO HABILITADA