PLC POWER SUPPLY
A-B 1756-PB



TO TB-1
SEE DWG
3 de 6

SLOT 2
DI CARD
A-B 1756-IB32
PLC ADDRESSES
I:001/00-I:001/31



1492-CABLE010Z

TO TB-3
SEE DWG
3 de 6

SLOT 3
DI CARD
A-B 1756-IB32
PLC ADDRESSES
I:002/00-I:002/31



1492-CABLE010Z

TO TB-4
SEE DWG
3 de 6

SLOT 4
DI CARD
A-B 1756-IB32
PLC ADDRESSES
I:003/00-I:003/31



1492-CABLE010Z

TO TB-5
SEE DWG
4 de 6

SLOT 5
DO CARD
A-B 1756-OB16I
PLC ADDRESSES
O:004/00-O:004/15



1492-CABLE010Y

TO TB-6
SEE DWG
4 de 6

SLOT 6
DO CARD
A-B 1756-OB16I
PLC ADDRESSES
O:005/00-O:005/15



1492-CABLE010Y

TO TB-7
SEE DWG
4 de 6

SLOT 7
DO CARD
A-B 1756-OB16I
PLC ADDRESSES
O:006/00-O:006/15



1492-CABLE010Y

TO TB-8
SEE DWG
4 de 6

SLOT 8
DO CARD
A-B 1756-OB16I
PLC ADDRESSES
O:007/00-O:007/15



1492-CABLE010Y

TO TB-9
SEE DWG
5 de 6

SLOT 9
AI CARD
A-B 1756-IF16
PLC ADDRESSES
I:008/00-I:008/15



1492-ACABLE010UB

TO TB-10-1/2
SEE DWG
5 de 6

SLOT 10
AI CARD
A-B 1756-IF16
PLC ADDRESSES
I:009/00-I:009/15



1492-ACABLE010UB

TO TB-11-1/2
SEE DWG
5 de 6
6 de 6

BOLPEGAS S.R.L.
Bolivia Petróleo y Gas
Consultores y Servicios S.R.L.

Calle Yapicuana N° 201 - Barrio Villa Mercedes
Tel: 591-3-3577373
Fax: 591-3-3546262
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia
Página web: www.bolpegas.com
Email: bolpegas@entelnet.bo

NOTAS

1.- TODAS LAS SEÑALES ANALÓGICAS SON PARES APANTALLADOS. LOS CONDUCTORES DE DESCARGA DEL APANTALLAMIENTO TIENEN QUE SER AISLADOS EN CAMPO Y CONECTADOS A TIERRA EN EL PANEL DE CONTROL.

LEYENDA

F XX — BLOQUE DE TERMINALES CON FUSIBLES

EQUIPOS E INSTALACIONES EXISTENTES

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

1.	SC-E01-IC-00-03-05 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) BOOSTER
2.	SC-E01-IC-00-03-06 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) COMPRESORES
3.	SC-E01-IC-00-03-07 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) BOMBA AGUA
4.	SC-E01-IC-00-03-08 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) ACTUADORES MOV
5.	SC-E01-IC-00-03-09 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) MEDIDOR DE CUSTODIA
6.	SC-E01-IC-00-03-10 de 24	DIAGRAMA DE LAZO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ) CASETA DE MEDICIÓN
7.	SC-E01-IC-00-LI-01	LISTA DE SEÑALES

YPFB TRANSPORTE S.A.	
GERENTE DE PROY.:	Roger Parra
REVISOR 1:	Mario Kaune
REVISOR 2:	Marcelo Canavire
REVISOR 3:	
CONTRATISTA	
GERENTE DE PROY.:	Xavier Sejas
REVISOR 1:	Bruno Gonzales
REVISOR 2:	Andrea Carrillo
REVISOR 3:	David Pinto

FECHA	DIBUJO	REVISOR Calidad	REVISOR Técnico	APROBO	REV.N°	DESCRIPCION	EMPRESA
27-Dic-17	R. Zárate	B.Rodriguez	B.Gonzales	X. Sejas	A	Diseño para construcción	BOLPEGAS SRL

YPFB Transporte S.A.

Ubicación: Terminal Santa Cruz

Etapa: Diseño para construcción

Código: SC-E01-IC-00-03-06 de 24

Proyecto: Ingeniería Básica y de Detalle Mejoras Operativas de Terminal Santa Cruz

Escala: S/E

Título del Plano: DIAGRAMA DE CONEXIONADO - PROCESO (TERMINAL SANTA CRUZ)_H1

Formato: A2 : 420 mm x 594 mm

Formato DIN A2 - YPFB Transporte S.A. Rev 2