





GERENCIA DE MANTENIMIENTO  
JEFATURA INTEGRIDAD

**REFERENCIAS :**

- LINEA SUCCIÓN
- LINEA DESCARGA
- LINEA DRENAJES
- LINEA ALVIOS Y VENTEOS
- LINEA AGUA DE EQUIPOS
- LINEA AIRE DE SERVICIO
- LINEA GAS COMBUSTIBLE
- LINEA GAS ARRANQUE
- LINEA GAS INSTRUMENTOS
- SISTEMA CONTRA INCENDIO
- INSTRUMENTOS
- VÁLVULAS Y ACCESORIOS

**LEYENDA :**

- ÁREA DE CIRCULACIÓN (FUERA DE SERVICIO)
- ÁREA DE MEDIDORES DE ENTRADA (FUERA DE SERVICIO)
- MANIFOLD SALIDA A AL CASA
- ÁREA DE BOMBAS BOOSTER
- TANQUE TK-101 (100000 BBL.)
- TANQUE TK-102 (60000 BBL.)
- TANQUE DE ESPUMA (SCI)
- PUENTE DE MEDICIÓN OCSA-1
- PUENTE DE MEDICIÓN REVERSA NORTE
- TRAMPA LANZADORA - SALIDA DEL OSSA-1
- CÁMARA SLOP
- SALA DE CONTROL

- EQUIPOS
- LINEA NEUMÁTICA
- LINEA CONSUMO PROPIO (DIÉSEL)
- LINEA SCI ESPUMA

- ÁREA DE GENERADOR ELÉCTRICO
- TANQUE DE AGUA
- ÁREA DE BOMBA CONTRA INCENDIO
- EDIFICIO DE BOMBAS (BC-001, BC-002, BC-003, BC-004)
- PUENTE DE MEDICIÓN OCSZ-2
- PUENTE DE MEDICIÓN ORSZ
- TANQUE DE ESPUMA (SCI)
- PUENTE DE MEDICIÓN PRGS
- CASETA DE MEDICIÓN
- SEPARADOR DE PRODUCTOS S-01
- PILETA API
- ÁREA TRAMPA DE CHANCHO
- PORTERÍA

- ÁREA DE CIRCULACIÓN (FUERA DE SERVICIO)
- ÁREA DE MEDIDORES DE ENTRADA (FUERA DE SERVICIO)
- MANIFOLD SALIDA A AL CASA
- ÁREA DE BOMBAS BOOSTER
- TANQUE TK-101 (100000 BBL.)
- TANQUE TK-102 (60000 BBL.)
- TANQUE DE ESPUMA (SCI)
- PUENTE DE MEDICIÓN OCSA-1
- PUENTE DE MEDICIÓN REVERSA NORTE
- TRAMPA LANZADORA - SALIDA DEL OSSA-1
- CÁMARA SLOP
- SALA DE CONTROL

**NOTAS :**

1.- EN FECHA 24/6/2024 SE REALIZÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PLANO DE PROCESO EN BASE AL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE MEJORAS MEDICIÓN TERMINAL SANTA CRUZ FASE II", SE PRESENTO UN NUEVO PLANO DE PROCESO.

2.- EL PROYECTO REVERSA DIÉSEL HA MODIFICADO LA CONDICIÓN OPERATIVA NORMAL Y EL SENTIDO DEL FLUJO ES AHORA INVERSO.

YFPB TRANSPORTE S.A.									
RESPONSABLE DE PROY.: Roger Parra									
REVISOR 1:	Alvaro Forteza	27-Nov-25	R. Rojas	M. Canavire	Operadores	J. Maguategui	7	CAO: Const. y Montaje Mejoras Medición Terminal Santa Cruz Fase II.	YFPB TR.
REVISOR 2:	Ademar Vargas	8-Mar-24	J. Olguin	M. Canavire	Operadores	R. Soto	6	Actualización de Estación - Reversa Diésel.	YFPB TR.
REVISOR 3:	Marcelo Canavire	24-Mar-20	W. Rocabado	M. Canavire	Operadores	R. Soto	5	Actualización varios en coordinación con la Estación.	YFPB TR.
FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	APROBO	REV.N°	DESCRIPCIÓN		EMPRESA	
CONTRATISTA									
RESPONSABLE DE PROY.: Roger Parra									
REVISOR 1:	Alvaro Forteza								
REVISOR 2:	Ademar Vargas								
REVISOR 3:	Marcelo Canavire								

Ubicación: **Terminal Santa Cruz (SC)**

Etapas: **Conforme a Obra**

Código: **SC-E01-ME-01-07-01 de 01**

Proyecto: **Actualización de Planos y Datos Técnicos**

Título del Plano: **Plano General Isométrico**

Escala: **S/E**

Formato: **A1 : 594 mm x 841 mm**