


REFERENCIAS :

- 4 REFLECTORES DE VAPOR DE SODIO DE 400 W
- 2 REFLECTORES DE VAPOR DE SODIO DE 400 W
- LUMINARIA DE VAPOR
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIO
- POSTE DE ILUMINACIÓN
- CAJA DE PASO GUAT
- CAJA DE PASO GUAL
- CAJA DE PASO
- CAJA DE PASO GUAY
- CAJA DE PASO GUAC
- LUMINARIA DE TUBO FLUORESCENTE DOBLE
- INTERRUPTOR DE CORRIENTE
- CÁMARA DE INSPECCIÓN
- ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA (JABALINA)
- CONECTOR DE PUESTA A TIERRA
- TOMA CORRIENTE 220 V
- ÁREA DE COBERTURA DE PARARRAYO (RADIO=107 m. H=24 m)
- CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
- SISTEMA DE FUERZA
- CIRCUITO ILUMINACIÓN PERIFÉRICA
- CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIOR
- CAJA DE CONEXIÓN GUAT TIPO T
- TAG CONDUIT ELÉCTRICO
- LUMINARIA LED
- PARARRAYOS
- ANTENA
- ANTENA PARABÓLICA

YFPB TRANSPORTE S.A.				01-Nov-25	R. Rojas	M. Canavire	Operadores	J. Maguategui	5	CAO Const. y Montaje Mejoras Medición Terminal Santa Cruz Fase II.	YFPB TR.
RESPONSABLE DE PROY.: Roger Parra				24-Mar-20	W. Rocabado	M. Canavire	Operadores	R. Soto	4	Actualización varios en coordinación con la Estación	YFPB TR.
REVISOR 1: Alvaro Forteza				14-Jun-16	W. Rocabado	M. Canavire	Operadores	R. Parra	3	Actualización de plano OT's (126581).	YFPB TR.
REVISOR 2: Ademar Vargas				FECHA	DIBUJO	Calidad	Técnico	REVISOR	APROBO	REV.Nº	EMPRESA
REVISOR 3: Marcelo Canavire									Ubicación: <b>Terminal Santa Cruz (SC)</b>		
CONTRATISTA											
RESPONSABLE DE PROY.:				Etapa:					Código:		
REVISOR 1:				Conforme a Obra					SC-E01-EL-01-04-01 de 01		
REVISOR 2:				Proyecto:					Escala:		
REVISOR 3:				Título del Plano:					Formato:		
				Actualización de Planos y Datos Técnicos					1:400		
				Plano General Eléctrico					A1 : 594 mm x 841 mm		