



CIRCULAR N° 1

INVITACIÓN N° 5000005836 “ADQUISICIÓN DE MATERIAL INSTRUMENTACIÓN” PARA EL PROYECTO MEJORAS SISTEMA DE CONTROL OPERACIONES - TSCZ”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

Consultas respecto a los requerimientos solicitados para el ítem 2 (convertidor de frecuencia):

Consulta 1

¿El tiempo de respuesta requerido es realmente de 5 [ms]?, se consulta esto ya que la opción que se puede ofertar tiene un tiempo de respuesta de 35 [ms]

Respuesta 1

El tiempo de respuesta de deberá ser tal que no afecte la resolución de medición para la frecuencia de operación.

Consulta 2

¿Las dimensiones físicas son limitantes?, se consulta esto ya que según la hoja de datos provisto por ustedes indica lo siguiente: ancho máximo de 28[mm] x alto máximo de 80[mm] x profundidad máxima de 100[mm], sin embargo, el ítem que nosotros proponemos ofertar tiene las siguientes dimensiones: ancho de 6.2[mm] x alto de 109.81[mm] x profundidad de 119.2[mm].

Respuesta 2.

No son limitantes, sin embargo, las mismas deben estar dentro un rango tolerable. En este caso las medidas son aceptables.

Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.

Santa Cruz, mayo de 2026